

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ustrzykach Dolnych

Ustrzyki Dolne, 2026-04-29

**Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Brzegi Dolne 1, 38-700 Ustrzyki Dolne**

DECYZJA nr PSK.9020.1.49.2026

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2024, poz. 416), art. 104, art. 107 i art. 108 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2025, poz. 1691), § 3, § 21 ust. 1 pkt. 4, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294) oraz po zapoznaniu się z częściowym sprawozdaniem z badań nr 182/2026 z dnia 29.04.2026 r., pobranych próbek wody z wodociągu Grąziowa w dniu 27.04.2026 r.

I. STWIERDZA

Brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Grąziowa.

II. NAKAZUJE

1. Podjęcie skutecznych działań naprawczych polegających na wyeliminowaniu mikrobiologicznego zanieczyszczenia wody w sieci wodociągu Grąziowa, tak aby woda była bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, tj. spełniała wymagania określone w załączniku Nr 1 w części C, tabela 1 Lp. 1 oraz Lp. 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).
2. Poinformować w sposób skuteczny odbiorców wody o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi.
3. Zapewnić użytkownikom przedmiotowego urządzenia wodociągowego zdatną wodę do spożycia konfekcjonowaną lub z awaryjnego źródła zaopatrzenia.

Decyzji niniejszej na podstawie art. 108 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2025 r., poz. 1691) **nadaje rygor natychmiastowej wykonalności**, ponieważ jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia ludzi.

UZASADNIENIE

W dniu 27.04.2026 r., w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody w zakresie parametrów grupy A oraz wybranych parametrów grupy B pobrano do badania laboratoryjnego próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Grąziowa w punkcie zgodności – Stacja Uzdatniania Wody w Grąziowej. Przeprowadzone badania wody przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Brzegi Dolne 1, 38-700 Ustrzyki Dolne Laboratorium SUW wykazały, że woda ta w zakresie parametrów mikrobiologicznych, nie odpowiada wymogom określonym w załączniku Nr 1 w części C, tabela 1 Lp. 1 oraz Lp. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294), co udokumentowano w częściowym sprawozdaniu z badań nr 182/2026 z dnia 29.04.2026 r.

W badanych próbkach wody stwierdzono zanieczyszczenie mikrobiologiczne :

- bakterie grupy coli w ilości 51 jtk/100 ml,
- *Clostridium perfringens* w ilości 14 jtk/100 ml.

Według przytoczonych wyżej przepisów prawa wynika, że w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi nie mogą występować bakterie grupy coli oraz bakterie *Clostridium perfringens*.

Badania próbki wody przeprowadzone są zgodnie z wymaganiami systemu zapewnienia jakości według zwalidowanych metod.

Niniejszą decyzję Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych wydaje celem podjęcia działań naprawczych oraz poinformowania konsumentów o zaistniałej sytuacji.

Zgodnie z art.27 ust.1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w przypadku naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych państwowy inspektor sanitarny nakazuje w drodze decyzji, usunięcie w określonym terminie stwierdzonych uchybień.

Biorąc pod uwagę powyższe fakty oraz na podstawie cytowanych aktów prawnych należało orzec jak w sentencji.

Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonalności decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonalności decyzji. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Wiktor Fidor

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego
w Ustrzykach Dolnych
(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Otrzymuje:

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Brzegi Dolne 1, 38-700 Ustrzyki Dolne, .
2. Burmistrz Ustrzyk Donych
ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne
3. Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszów