



PAŃSTWOWY GRANICZNY INSPEKTOR SANITARNY W PRZEMYŚLU

ul. Mariacka 4, 37-700 Przemyśl
tel.: 16 678 27 86, 678 20 68 fax: 16 678 45 87
e-mail: gsse.przemysl@pis.gov.pl

GPSZG. 453-5-2/22

Przemyśl, dnia 1.03.2022 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 1, art. 27 ust. 1 i art. 37 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 i ust 3 pkt. 1, § 21 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbki wody pobranej w dniu 21.02.2022 r. z wodociągu zaopatrującego Drogowe i Kolejowe Przejście Graniczne w Krościenku - administrowanego przez Zakład Obsługi Przejść Granicznych w Korczowej, NIP: 7922273106, REGON: 180635492

Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Przemyśle

Zmienia decyzję własną z dnia 19.01.2022r. znak: GPSZG.453-5-2/22

w następujący sposób:

Termin wykonania ww. decyzji przedłuża się do dnia 19.04.2022r.

UZASADNIENIE

W związku z zakończeniem działań naprawczych przeprowadzonych w ramach wykonania decyzji PGIS w Przemyśle znak: GPSZG. 453-5-1/22 z dnia 19.01.2022r. w dniu 21.02.2022 r. przedstawiciel Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Przemyśle dokonał poboru próbki wody z wodociągu zaopatrującego Drogowe i Kolejowe Przejście Graniczne w Krościenku do badań w zakresie parametrów zleconych przez Zakład Obsługi Przejść Granicznych w Korczowej: twardości ogólnej oraz stężenia chlorków i sodu (protokół

niepodległa

POLEKA
STULECIU ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

pobrania próbek wody nr GPSZG.453-3-2/22 z dnia 21.02.2022 r.). Badanie przeprowadzone przez Wojewódzką Stację Sanitarно-Epidemiologiczną w Rzeszowie Dział Laboratoryjny Laboratorium Higieny Komunalnej w Rzeszowie (sprawozdanie z badań nr DL.LHK.9052.2.29.2022 z dnia 25.02.2022 r.) wykazało przekroczenie dopuszczalnych parametrów w zakresie stężenia chlorków – 544 mg/l, stężenia sodu – 495 mg/l oraz twardości ogólnej – 18 mg/l CaCO₃.

Działania naprawcze przeprowadzone w ramach wykonania decyzji doprowadziły do poprawy ww. parametrów, jednakże w stopniu niewystarczającym do stwierdzenia przydatności do spożycia badanej wody. W związku z powyższym niezbędne jest kontynuowanie i zintensyfikowanie działań zmierzających do uzyskania wartości parametrów zgodnych z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Termin wykonania decyzji wyznaczono z uwzględnieniem aktualnej sytuacji międzynarodowej tj. konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy i związanego z tym zwiększonego ruchu na przejściu granicznym.

Wobec powyższego Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Przemyślu orzekł jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Od decyzji niniejszej przysługuje Stronie odwołanie do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie, za pośrednictwem Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu, które należy wnieść na adres: Graniczna Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Przemyślu, ul. Mariacka 4, 37-700 Przemyśl, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.



Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny
w Przemyślu
mgr Andrzej Borowski

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI